

# ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: **Manutenzione e monitoraggio scuole “A. B. Cairoli e G. B. Vico”.**

## IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

### PREMESSO

**Che** gli edifici del Municipio Roma XVII, risalenti all’inizio del secolo passato, necessitano nella quasi totalità di opere di ristrutturazione e di manutenzione;

**che** gli ultimi eventi sismici hanno reso indifferibili nelle scuole “A. B. Cairoli” e “G. B. Vico”, interventi finalizzati a garantire migliori standard di sicurezza;

**che** in particolare presso la scuola “**A. B. Cairoli**”, già in data 9 marzo 2009 a seguito di una segnalazione di avvallamento di un solaio si era provveduto, in attesa di svolgere ulteriori verifiche tecniche, ad inibire l’accesso in quattro aule ed a consolidare in maniera definitiva una porzione di esso.

**che** successivamente in data 26 marzo 2009 (prima del sisma) la Commissione Stabili Pericolanti del Dipartimento XII, immediatamente convocata, ha confermato la necessità di interdire l’utilizzo dei locali suddetti nelle more degli accertamenti pur rilevando nell’immediato la non presenza di pericolo della pubblica incolumità

**che** in data 14 aprile 2009 (dopo il sisma) a seguito di intervento effettuato dai Vigili del Fuoco è stata disposta l’inibizione all’utilizzo di altre 3 aule in via cautelativa nonché la disposizione di un accurata verifica del caso in particolare modo dei solai e controsoffitti al fine di conoscere l’idoneità statica del fabbricato e la rispondenza delle strutture portanti e di separazione alle normative vigenti e regolarizzare la posizione ai fini antincendio;

**che** in precedenza delle prescrizioni impartite dagli organi preposti, nelle more della definizione delle procedure di incarico per assolvere integralmente a tali prescrizioni un Ingegnere strutturista altamente qualificato veniva interpellato dalla U.O.T. al fine di verificare in un primo momento la situazione statica dei solai e la relativa perizia è agli atti della U.O.T.;

**che** la valutazione del professionista al termine delle perizie effettuate escludeva problemi statici immediati indicando soluzioni estendibili a tutti i solai per procedere al loro consolidamento;

**che** non ultimo, in data 30 aprile 2009 è stata effettuata una ulteriore verifica estesa ad un ulteriore solaio congiunta tra Dipartimento XII, U.O.T. e l’Ingegnere strutturista dalla quale si è evidenziata la necessità di provvedere nell’immediato al consolidamento dei solai più

sofferenti ed al monitoraggio dell'intero edificio al fine di assolvere in via definitiva alle prescrizioni impartite dagli organi preposti;

**che** anche presso la scuola “**G. B. Vico**” in data 10 aprile 2009 a seguito di segnalazione formulata dal Dirigente Scolastico è stato effettuato un sopralluogo riscontrando la caduta di laterizi e la formazione di lesioni oblique in corrispondenza degli appoggi longitudinali lungo le travi della palestra;

**che** in attesa di effettuare ulteriori verifiche tecniche e definire il tipo di intervento da effettuare da parte della UOT si disponeva l'interdizione a chiunque del locale palestra e dei locali limitrofi;

**che** in data 14 aprile 2009 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e U.O.T. di questo Municipio che confermava l'agibilità della Scuola con eccezione della palestra, e per maggiore precauzione del refettorio e del giardinetto in quanto locali limitrofi alla palestra stessa;

**che** la U.O.T. del Municipio Roma XVII ha immediatamente disposto in condizioni di somma urgenza i lavori per la messa in sicurezza dei locali interessati al fine di ripristinare la fruibilità di refettorio e cortile;

**che** tali lavori sono in corso e solo successivamente si potrà procedere alla individuazione delle modalità di consolidamento attraverso una loro progettazione al fine di restituire la fruibilità della palestra stessa;

**che** la mensa potrà presumibilmente essere dichiarata nuovamente agibile entro il 13 Maggio p.v.

**che** nel frattempo i V.V.F. sono intervenuti in un secondo tempo ed hanno interdetto l'altro refettorio stabilendo delle prescrizioni per il ripristino delle fruibilità della stessa;

**che** la U.O.T. del Municipio Roma XVII ha prontamente adempiuto alle prescrizioni degli organi preposti restituendo la fruibilità del refettorio;

**che** la U.O.T. del Municipio Roma XVII, ha risposto prontamente all'emergenza, pur trovandosi in difficoltà a causa di una congenita carenza di organico.

## **CONSIDERATO**

**Che** è compito dell'amministrazione rispondere al giustificato clima di apprensione generato nei nostri cittadini ed in particolare nei genitori degli alunni a causa dei tragici eventi sismici ed allo stesso tempo chiarire, alla luce delle prescrizioni impartite dagli organi preposti, le reali situazioni di pericolo;

**che** gli adempimenti tempestivamente adottati dall' U.O.T del Municipio Roma XVII sono risultati conformi alle prescrizioni impartite successivamente dagli organi preposti;

**che** le opere per il consolidamento ed il monitoraggio delle strutture scolastiche interessate necessitano di rilevanti risorse economiche non presenti nel bilancio del Municipio Roma XVII;

## **CHIEDE**

All'Assessore ai Lavori Pubblici ed all' Assessore al Personale del Comune di Roma, ognuno per la parte di loro competenza, ed ai Dipartimenti competenti

- di impegnarsi affinché possano essere realizzate le necessarie opere di manutenzione e monitoraggio delle succitate strutture scolastiche, stanziando i fondi necessari su capitoli di spesa adeguati in modo che siano rispettate tutte le indicazioni prescritte dai V.V.F.
- l'impiego di un tecnico specializzato al fine di effettuare verifiche tecniche strumentali e di calcolo in tutti i plessi scolastici del Municipio Roma XVII, alla luce delle nuove norme tecniche di costruzione e dei diversi criteri delle classificazioni sismiche individuate a livello regionale.
- Potenziare in termini di risorse tecniche di personale l'U.O.T. del Municipio Roma XVII che a causa di pensionamenti, trasferimenti e decessi vede il suo organico al disotto del minimo indispensabile necessario a garantire le sue attività istituzionali.

## **IMPEGNA**

Il Presidente del Municipio a richiedere alla Dirigente Scolastica della Scuola "A.B. Cairoli" di convocare tutti i genitori in orario extrascolastico per visionare assieme ai tecnici del Municipio XVII i saggi effettuati al fine di verificare le condizioni dello stabile".