

QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI PERIODICI E VERIFICHE¹

Tipologia	Adempimento	Frequenza	Riferimento
Antincendio	Attrezzature antincendio (estintori, naspi e idranti): verifiche personale competente	verifica semestrale	D.P.R. 547/55 art. 34 comma 1 D.M. 10/3/98 All.VI UNI 9994
Antincendio	Attrezzature antincendio fisse automatiche: verifiche personale competente	prove settimanali, verifica periodica	D.M. 10/3/98 All.VI UNI 9489, UNI 9490,
Antincendio	Impianti di allarme: verifiche personale competente	prove settimanali, verifica periodica	D.M. 10/3/98 All.VI
Antincendio	Impianti di rilevazione e segnalazione incendio: verifiche personale competente	prove settimanali, verifica periodica	D.M. 10/3/98 All.VI UNI 9795
Antincendio	Impianti di illuminazione di emergenza	prove mensili, verifica annuale	D.M. 10/3/98 All.VI
Antincendio	Rinnovo CPI	Secondo Allegato D.M. 16/02/82	D.M. 16/02/82
Impianti elettrici	Denuncia impianti di messa a terra: verifiche ASL	verifica biennale	D.P.R. 547/55 art. 328
Impianti elettrici	Installazioni elettriche antideflagranti, di tipo stagno e impianti di illuminazione elettrica di luoghi pericolosi.	verifica almeno biennale	D.P.R. 547/55 art. 336

¹ Per le attrezzature soggette alle norme di recepimento di direttive europee che prevedono la marcatura CE, gli obblighi previsti dalla normativa previgente riguardo a prove e controlli di collaudo si intendono assolti dal costruttore attraverso l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere la certificazione di conformità

Attrezzature	Apparecchi a pressione di classe B e C: verifiche Ispesl	verifica di primo e nuovo impianto	R.D. 824 12/5/74 D.M. 21/5/74 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Apparecchi a pressione di classe C: verifiche ASL	verifica periodica	R.D. 824 12/5/74 D.M. 21/5/74 D.Lgs 359/99 art.7 D.Lgs. 93/2000² art.19
Attrezzature	Argani dei ponti sospesi: verifiche ASL	verifica biennale	D.P.R. 164/56 art.50 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Armature degli scavi: verifiche lavoratori esperti	Controllo giornaliero e sorveglianza particolare	D.P.R. 320/56 artt.17, 20 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Ascensori ³ e montacarichi ⁴ (solo quelli in servizio privato) verifiche ASL, ARPA, Organismi di certificazione notificati	verifica biennale	D.P.R. 162/99 art.13 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Elevatori trasferibili: verifica personale autorizzato	verifica trimestrale o annuale	D.M. 2/4/81 All.A art.33 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Elementi di ponteggio: revisione personale competente	revisione prima di ogni reimpiego	D.P.R. 165/56 art.7

² Per quanto riguarda le apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000, all'articolo 19 è prevista l'emanazione di uno o più decreti per definire le prescrizioni per le verifiche, installazione, messa in servizio, manutenzione, riparazione, e i casi in cui vige l'obbligo di dichiarazione di messa in servizio, controllo di messa in servizio, riqualificazione periodica, controllo dopo riparazione.

³ Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno

⁴ Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno

Attrezzature	Forni per oli minerali: verifiche Ispesl	verifica di primo e nuovo impianto	D.M. 1/12/75 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Forni per oli minerali: verifiche ASL	verifica periodica	D.M. 1/12/75 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Freni dei locomotori, usati nei lavori sotterranei: controllo personale competente	controllo continuo	D.P.R. 320/56 art.25 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Funi dei ponti sospesi: verifica personale specializzato	verifica trimestrale	D.M. 12/09/59 art.11 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Funi dei ponteggi sospesi motorizzati: verifica personale specializzato	verifica trimestrale	D.M. 4/3/82 art.3 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Funi, catene impianti e apparecchi di sollevamento; funi, catene impianti e apparecchi di trazione: verifiche personale specializzato	verifica trimestrale	D.P.R. 547/55 art.179 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Generatori di calore impianti di riscaldamento ad acqua calda: verifiche ASL	verifica periodica	D.M. 1/12/75 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Generatori e recipienti di liquidi surriscaldati: verifiche ASL	verifica periodica	D.M. 1/12/75 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Generatori e recipienti di vapore: verifiche ASL	verifica periodica	D.M. 21/05/74 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Gru e apparecchi sollevamento portata > 200 kg: verifiche ASL	verifica annuale	D.P.R. 547/55 art.194 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Locali, macchine e attrezzature per la lavorazione degli esplosivi	verifica periodica secondo disposizioni aziendali	D.P.R. 302/56 art.11 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Materiali recuperati da costruzioni sceniche e opere sceniche: revisione personale competente	revisione prima di ogni riutilizzo	D.P.R. 322/56 artt.8, 9 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Micce (velocità di combustione) : controllo personale competente	controllo periodico	D.P.R. 320/56 art.46 D.Lgs 359/99 art.7

Attrezzature	Organi di trazione di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati	verifica mensile	D.P.R. 547/55 art.220 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Ponteggi metallici fissi: verifiche responsabile di cantiere	verifica a intervalli periodici e occasionale	D.P.R. 165/56 art.37 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Ponteggi sospesi motorizzati: verifiche Ispettorato del lavoro	verifica biennale	D.M. 4/03/82 art.2 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Riflettori e batterie di accumulatori mobili	verifiche sistematiche	D.P.R. 322/56 art.16
Attrezzature	Scale aeree inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro, ponti sospesi muniti di argano : verifiche ASL	verifica annuale	D.P.R. 547/55 art.25 D.Lgs 359/99 art.7
Attrezzature	Teleferiche private: verifica professionista abilitato	verifica almeno quinquennale	D.l. 6/05/72 art.11 D.Lgs 359/99 art.7
Esposizione a radiazioni ionizzanti	Visite mediche periodiche per tutti i lavoratori esposti, gli apprendisti e studenti sono sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica	almeno semestrale/annuale	D.Lgs. 230/95 art.85 come modificato dal D.Lgs.241/2000 art.19
Esposizione a rumore	Valutazione del rischio per l'esposizione a rumore	periodica	D.Lgs. 277/91 art.40 comma 3
Esposizione a rumore	Visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori esposti a rumore ed esprimere il giudizio di idoneità.	minimo biennale	D.Lgs. 277/91 art.44 comma 2, 3
Esposizione a rumore	Visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori minori esposti a livelli di rumore compresi tra 80 e 85 decibel LEP-d	minimo biennale	D.Lgs. 262/2000 art. 2 comma 9
Esposizione a rumore	Visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori minori esposti a livelli di rumore compresi tra 85 e 90 decibel LEP-d	minimo annuale	D.Lgs. 262/2000 art. 2 comma 10

Esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici	Valutazione del rischio per l'esposizione al piombo metallico e ai suoi composti ionici	minimo triennale	D.Lgs. 277/91 art.11 comma 4
Esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici	Visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori esposti ed esprimere il giudizio di idoneità.	annuale ⁵	D.Lgs. 277/91 art.15 comma 2
Esposizione all'amianto	Controllo dell'esposizione dei lavoratori all'amianto	minimo annuale	D.Lgs. 277/91 art.30 comma 8
Esposizione all'amianto	Valutazione del rischio per esposizione all'amianto	minimo triennale	D.Lgs. 277/91 art.24 comma 7
Protezione da agenti biologici	Valutazione dei rischi da agenti biologici	minimo ogni 3 anni	D.Lgs 626/94 art. 78 comma 3
Protezione da agenti biologici	Aggiornamento formazione e informazione per i lavoratori esposti a rischio biologico	minimo ogni 5 anni	D.Lgs 626/94 art. 85 comma 3
Protezione da agenti cancerogeni	Aggiornamento formazione e informazione per i lavoratori esposti a rischio cancerogeno	minimo ogni 5 anni	D.Lgs 626/94 art. 66 comma 3
Servizio di prevenzione e protezione	Riunione periodica per le aziende con più di 15 dipendenti	almeno una volta all'anno	D.Lgs 626/94 art. 11 comma 1
Sorveglianza Sanitaria	Consegna del Registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici (gruppo 3 e 4) all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di Vigilanza competente per il territorio	minimo ogni tre anni	D.Lgs 626/94 art. 87 comma 3
Sorveglianza Sanitaria	Consegna del Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni all'organo di Vigilanza competente per il territorio	minimo ogni tre anni	D.Lgs 626/94 art. 70 comma 2
Sorveglianza Sanitaria	Sopralluogo Medico Competente	semestrale/annuale	D.Lgs. 626/94 art.17 D.M. 16/01/97 art.1

⁵ La frequenza aumenta quando vengono superati i valori limite biologici (D.Lgs. 277/91 artt. 15, 16) o comunque secondo le indicazioni del medico competente

Sorveglianza Sanitaria	Visite periodiche dei lavoratori che svolgono attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria	trimestrale/semestrale/annuale o come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria	D.P.R. 303/56 All. D.P.R. 336/94 All.
Sorveglianza Sanitaria	Visita medica periodiche da effettuare presso la ASL territorialmente competente per lavoratori minori	almeno una volta all'anno	D.Lgs. 345/99 art.9 Circolare Min.Lav. 5 gennaio 2000, n. 1 art. 6
Pronto soccorso	Formazione lavoratori designati al pronto soccorso	minimo ogni tre anni	Disegno di legge sull'organizzazione dei servizi aziendali di "Pronto Soccorso"